

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.03974  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380451  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб". Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом 1, литер "А". ОГРН: 1037843048870. Телефон (812)329-54-35, факс (812)329-54-21, E-mail: penoplex@penoplex.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Филиал общества с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб". Адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, Чёрная речка, Шоссе Энтузиастов, д. 36. ОГРН: 1074708001081. Телефон (81368)96-340, факс (81368)515-41.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". Адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Материал рулонный кровельный гидроизоляционный полимерный ПЛАСТФОИЛ® FI (PLASTFOIL® FI)

толщиной 1,2 мм, изготовленный по ТУ 5774-005-54349294-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОК11)  
57 7400

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям:

группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умереншовоспламеняемый), группа распространения пламени по поверхности РП1 по ГОСТ Р 51032 (нераспространяющий).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** . Протокол испытаний № М05230-ТР от 25.04.2014г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010г. МЧС России, 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5453-ао от 22.11.2013г. ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г. Схема сертификации №.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.04.2014 по 27.04.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян