

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ04.В.00151

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РОЛС Изомаркет" (ООО «РОЛС Изомаркет»)

наименование и

ОГРН 1027714016219, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, тел. +7 (495) 363-68-64, факс +7 (495) 787-60-62

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РОЛС Изомаркет" (ООО «РОЛС Изомаркет»)

наименование и

ОГРН 1027714016219, 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеевская, д. 2, корп. 39Б, тел. +7 (495) 363-68-64, факс +7 (495) 787-60-62

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал покровный ENERGOPACK ТК

информация об объекте подтверждения соответствия, газволяющая

ТУ 5763-009-59705109-2010

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 6315

Код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. и № 117 от 10.07.2012г.) Глава 3, Статья 13 (см. Приложение № 1).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д. По ТР № 123-ФЗ, Раздел VII, Глава 33, Статья 46.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет по испытаниям № 74/ДЕ-2013 от 21.11.2013г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 действ. до 25.08.2015г., 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ нет

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 22.11.2013 ПО 21.11.2018



М.П. Заявитель

О.Ю. Добров
подпись

О.Ю. Добров

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

«Орган по сертификации продукции федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

129366, РФ, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4

декларацию о соответствии

тел. + 7 (495) 682-58-78



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

Б.Б. Серков
подпись

Б.Б. Серков
инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСВИИ № Д-.ЛБ04.В.00151

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура материалов показателей и методы их определения	Материал с умеренной дымообразующей способностью.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13. Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Малоопасные (Т1)
Класс пожарной опасности материалов КМ1	



Заявитель



Руководитель
 Уполномоченное

лицо) органа,
 регистрирующего
 декларацию о
 соответствии

О.Ю. Добров
 подпись

Генеральный директор
О.Ю. Добров
 инициалы, фамилия

Б.Б. Серков
 подпись

Б.Б. Серков
 инициалы, фамилия