

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00060

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003585

ООО «ТД «БТОМ». ОГРН 1107746841190.  
Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп.2.  
Тел./факс: + 7 (495) 775-89-65.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ТД «БТОМ». ОГРН 1107746841190.  
Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп.2.  
Тел./факс: + 7 (495) 775-89-65.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий стальной (толщина стенки не менее 0,8мм) с комплексной огнезащитной системой «ОГНЕСПАС ВЕНТИ». Монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № 12123.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
48 3667

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0003604.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №2/К482-ФЗ от 09.03.16г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015г.  
Акт о результатах анализа состояния производства №038-РА от 02.02.2016г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 21-23-299-2006.  
Технологический регламент № 12123.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.03.2016 по 09.03.2021



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*Handwritten signature*  
ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АВ09.В.00060

(обязательная сертификация)

№ 0003604

Пределы огнестойкости воздуховодов огнестойких стальных (толщина стенки не менее 0,8 мм) с комплексной огнезащитной системой «ОГНЕСПАС ВЕНТИ». Монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № 12123., в зависимости от конструкции огнезащиты и толщины покрытия:

1. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный ТИБ (ТУ 21-23-299-2006), толщиной 20мм – предел огнестойкости EI 60.
2. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный ТИБ (ТУ 21-23-299-2006), толщиной 30мм – предел огнестойкости EI 90.
3. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный ТИБ (ТУ 21-23-299-2006), толщиной 40мм – предел огнестойкости EI 120.
4. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный ТИБ (ТУ 21-23-299-2006), толщиной 50мм – предел огнестойкости EI 150.
5. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный ТИБ (ТУ 21-23-299-2006), толщиной 60мм – предел огнестойкости EI 180.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ

  
ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова  
инициалы, фамилияО.Е.Карпова  
инициалы, фамилия



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AA92.B.00176  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0630266  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТД «БТОМ» (ООО ТД «БТОМ»)  
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2. E-mail: info@ogne-spas.ru. ОГРН: 1107746841190. Телефон + 7(495)7758965, факс + 7(495)7758965.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТД «БТОМ» (ООО ТД «БТОМ»)  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 29327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2. Адрес производства: 143363, Московская область г. Апрелевка, ул. Парковая, дом 1. E-mail: info@ogne-spas.ru. ОГРН: 1107746841190. Телефон + 7(495)7758965, факс + 7(495)7758965.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, (ООО "ЦОС"). Адрес места осуществления деятельности: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № 11AA92 выдан 01.10.2015г. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA92 дата внесения в реестр 10.09.15 г. Федеральной службой по аккредитации)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Воздуховод огнестойкий стальной, с толщиной стенки не менее 0,8 мм с огнезащитным покрытием в составе супертонкого базальтового штапельного волокна марки «ТИБ» (ТУ 21-23-247) и уплотнительной терморасширяющийся ленты марки «ОГНЕСПАС ТЕРМОТЭЙП» (ТУ 1593 - 003-68855368-16), монтируемым в соответствии с технологическим регламентом № 12131. Серийный выпуск.

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 г.), ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость".

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)  
48 6360

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы сертификационных испытаний: 201P/159-16 от 29.10.16, 202P/159-16 от 31.10.16 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" (ООО "ЦОС"). Предел огнестойкости конструкции воздуховода с огнезащитным покрытием общей толщиной 20 мм - EI-60, общей толщиной 60 мм - EI 180

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификации Систем менеджмента ООО «Технологии нового качества»

Технологический регламент № 12131. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № ST.RU.0001.P3977935 от 13.10.2016 г., выданный Органом по

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 07.11.2016 по 06.11.2021



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*А.Н. Ерофеев*  
А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*А.Е. Лебедев*  
А.Е. Лебедев





Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000660

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 23.03.2017г по 22.03.2020г.

Код ОКПД2 28.25.12.190

№ ПСБК RU.ПБ01.Н00268

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТД» БТОМ», (ООО «ТД» БТОМ»).  
(наименование и ОГРН: 1107746841190. Адрес: РОССИЯ, 129327, город Москва, улица Коминтерна, дом №7, корпус 2,  
местонахождение заявителя) телефон: +7-495-775-89-65 email: info@ogne-spas.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТД» БТОМ», (ООО «ТД» БТОМ»).  
(наименование и Адрес: РОССИЯ, г. Москва, САО, Головинское шоссе, владение 10,  
местонахождение изготовителя продукции) телефон: +7-495-775-89-65 email: info@ogne-spas.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Контрол-Трейд», 107078, город Москва, улица Садовая-Кудринская дом 3 строение 3. ОГРН 1167746700890 Свидетельство № ПСБК RU.ПБ01, 01.08.2016г. до 10.02.2019г., телефон 84999187411, e-mail: poj-kontrol@mail.ru, сайт: souz-prof.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Воздуховод огнестойкий стальной, толщина стенки не менее 0,55 мм, с комплексной огнезащитной системой «ОГНЕСПАС ВЕНТИ» (в составе: материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный ТИБ ТУ 21-23-299-2006 толщиной 60 мм), выпускаемый по ТУ 28.25.12 – 001 – 68855368 – 2017 «ВОЗДУХОВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ОГНЕСТОЙКИЕ» 13.03.2017г. Серийный выпуск.  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ Р 53299-2013 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость. Предел огнестойкости EI 180  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 0183К-Т-01 от 22.03.2017г. ООО «Контрол-Трейд» ИЛ «Контрол», №ПСБК RU.ПБ01 до 10.02.2019г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Техническая документация производителя ТУ 28.25.12 – 001 – 68855368 – 2017 «ВОЗДУХОВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ОГНЕСТОЙКИЕ» 13.03.2017г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Мещерский Н.А.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

